

	○吊り材 ・3/8"吊りボルト・3/8"ナット		○吊り材 (ハンガー) ・D0-18用ビスハンガー ・RPハンガー (C38用)		○野縁受け ・C38チャンネル		○野縁 ・野縁198(Sバー) ○補強野縁 ・野縁198(Sバー)
	○クリップ ・RP-8クリップ (C38用) ○補強クリップ ・RP-5クリップ (C38用)		○野縁受けジョイント ・チャンネルジョイント		○野縁ジョイント ・Rジョイント		○ランナー ・20ランナー
	○仕上げ材 ・エアライト (標準/バネル) 品番: VFP1P333■ (金具シルバー色) VFP1P338□ (金具ブラック色) ■色柄: 黒 □色柄: 黒/NE/6S/8C/ML/EV/OV/TY ※受注生産品		○仕上げ材 ・エアライト (点検口/バネル) 品番: VFP1T333■ (金具シルバー色) VFP1T338□ (金具ブラック色) ■色柄: 黒 □色柄: 黒/NE/6S/8C/ML/EV/OV/TY ※受注生産品		○仕上げ材接合部材 ・スタートバー 品番: VFP1B1S (シルバー) VFP1B1B (ブラック) ※受注生産品		○仕上げ材端部接合部材 ・スパーサー 品番: VFP1S1 ※受注生産品
	○見切り材 品番: VFP1M100 (ホワイト) VFP1M18 (ブラック) ※受注生産品		○補強版 品番: VFP1R1 ※受注生産品		○施工治具 品番: VFP1J1 ※受注生産品		○目地合わせ型T型パーツ 品番: VFP1A4S100 (シルバー用) VFP1A4B100 (ブラック用) ※受注生産品
	○落下防止ワイヤー ・落下防止ワイヤーL-300 (シングルフック) ※オプション ※受注生産品		○セルフドリングビス (細目) 【推奨部材】 ・ミニジャックトラス (4x13mm) ・リベットダンパ (4x13mm)	※ビス推奨条件 φdk=8.6mm未満 k=4.0mm未満	○タッピンビス (トラス) 【推奨部材】 ・トルネードポイントトラス (4x12mm)	○タッピンビス (フレキ) ※サイズ: 3x20mm	

[縮尺: Not to scale]

吊りボルト

CC-19用ビス付ハンガー

野縁受け

野縁

吊りボルト

RPハンガー (C38用)

野縁受け

野縁

RP-Wクリップ (C38用)

野縁受け

野縁

[縮尺 : Not to scale]

Diagram illustrating the components of a suspended ceiling grid system:

- 吊り材 (Hanging material)
- ランナー + 異切り材 (Runner + Different cutting material)
- 吊り材 (ハンガー) (Hanging material (Hanger))
- 野縁受け (Edge support)
- 野縁 (Edge)
- スタートバー (Start bar)
- クリップ (Clip)
- 仕上げ材 (Finishing material)

Inset diagram showing an optional feature:

落下防止ワイヤーを取付けた場合 (※オプション) (When installing a fall prevention wire (※Optional))

- 落下防止ワイヤー (Fall prevention wire)
- 野縁 (Edge)
- 連結バー (Connecting bar)

Figure 1 consists of two diagrams, (a) and (b), illustrating the installation of wire mesh. Diagram (a) is a side view showing the wire mesh being attached to a wall with a hanger. The hanger is labeled '吊り材 (ハンガー)' and the wire mesh is labeled '野縁'. The distance between the wire mesh and the wall is indicated as '150mm 下'. The scale is given as '[縮尺: 1/5 (mm)]'. Diagram (b) is a top view showing the wire mesh being attached to a wall with a clip. The clip is labeled 'クリップ' and the wire mesh is labeled '野縁'. The distance between the wire mesh and the wall is indicated as '150mm 下'. The scale is given as '[縮尺: 1/5 (mm)]'. Both diagrams show the wire mesh being attached to a wall with a hanger or clip, and the distance between the wire mesh and the wall is 150mm or less.

野縁が切断される場合

吊り材 (ハンガー)

野縁

150mm以下

150mm以上

補強クリップ

補強野縁

開口

補強野縁受け

野縁受け

クリップ

野縁受けが切断される場合

吊り材 (ハンガー)

補強クリップ

野縁

150mm以下

150mm以下

150mm以上

増し吊り

開口

クリップ

野縁受け

※切断された野縁のはね出しが150mm以上の場合に補強野縁受けを設置する

※切断された野縁受けが吊り材 (ハンガー) から150mm以上はね出す場合には増し吊りを行う

【縮尺：1/30 (mm)】

訂 正	2022.09.30	新規作成	 株式会社 桐井製作所 ©2022 KIRII CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.	工事名称 *			図面名称 軽量エアソリッド天井		日付 *
	2026.06.12	部材一覧 修正		検図 *	設計 *	製図 *	縮尺 1/5, 1/20, 1/30, 1/50 【A3】	備考	図番 *

商品等改良の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。

ver. 202606a